

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
**Главное Управление МЧС России по Свердловской области**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
620075 г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84; т.: 8(343) 312-44-26  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Нижний Тагил**  
**и Горноуральского городского округа**  
Ул. Октябрьской революции, 27 «Б», т.: 8(3435) 42-28-08, [tond-n.tagil@mail.ru](mailto:tond-n.tagil@mail.ru)

**Предписание N 588/1/292**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования  
городскому Дворцу детского и юношеского творчества**

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Пряничникова С.О. о проведении внеплановой выездной проверки от «02» декабря 2019 года № 588, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин «12» декабря 2019 г., с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 «24» декабря 2019 г., с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. «25» декабря 2019 г. проведена внеплановая проверка старшим инспектором ОНД ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО капитаном внутренней службы Солярской Надеждой Александровной здания и помещений МБУ ДО ГДДЮТ, по адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Красногвардейская, 15

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)  
совместно с директором МБУ ДО ГДДЮТ Михневич Оксаной Васильевной, заместителем директора МБУ ДО ГДДЮТ Крюковым Михаилом Викторовичем.  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномочен

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Для сидений в зальном помещении (актовом зале) применены обивочные, набивочные и прокладочные материалы с неизвестными показателями пожарной опасности по воспламеняемости и токсичности продуктов горения.  <i>Для сидений в зальном помещении (зрительном зале) исключить применение легковоспламеняемых материалов; обивочные, набивочные и прокладочные материалы не должны относиться к группе Т4 по токсичности продуктов горения.</i>	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1 ст. 134: Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности.  СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, п. 5.4.13.	01.12.2020	

*Вд. № 31*  
*25.12.2019*



Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО Солярская Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



"25" декабря 2019г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

директор МБУ ДО ГДДЮТ Михневич Оксана Васильевна

(должность, фамилия, инициалы)

"25" декабря 2019г.

Телефоны доверия МЧС России 8-495-449-99-99, УрЦ МЧС России 8-343-371-99-99, ГУ МЧС России по СО 8-343-262-99-99