ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МБУ ДО ГДДЮТ

Вх. N 571
от 17.06.2019г

Зарегистрирована
Отделом надзорной деятельности и профилактической
работы города Нижний Тагил и
Горноуральского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

«14» июня 2019 г.

Регистрационный № 65-476-382-ТО-00569

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского Дворца Детского и Юношеского творчества (МБУ ДО ГДДЮТ)

Функциональное назначение : Ф 4.1

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1036601222140

Идентификационный номер налогоплательщика 6669009446

Место нахождения объекта защиты : 622013 Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Красногвардейская, 15

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица, которому принадлежит объект защиты : 622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Красногвардейская, 15 тел/факс (3435) 25-04-40, gddut.sekretar@mail.com/

№ п.п.	Наименование раздела
I.	**Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты** (заполняется, если проводится расчет риска) Оценка пожарного риска на объекте защиты не проводится, так как выполняются требования и нормативные документы по пожарной безопасности. Расчет пожарного риска не производится.
II.	**Оценка возможного ущерба имущества третьих лиц от пожара** Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производится в связи с отсутствием арендных отношений. **Возможность ущерба для третьих лиц отсутствует.**
III.	**Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты** 1. Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 2. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 3. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 4. СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 5. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 6. СНиП 11-26-76* «Кровли» 7. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматической. Нормы и правила проектирования» 8. ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования» 9. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасность и разметка сигнальная. Назначения и правила применения. Общие технические требования и характеристики. методы испытаний.» 10.ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.» 11.НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.» 12.НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.» 13.НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения о пожаре в зданиях и сооружениях» 14. НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организация», утвержденная Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645. 15. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 16. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) РД 009-02-96 Система руководящих документов по пожарной автоматике техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт 17. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКА ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.

Архитектурно-строительная характеристика:

Здание декларируемого объекта (Литер А) четырех этажное с подвалом.
Площадь подвала - 1623,7 кв.м.
Площадь первого этажа - 3546,4 кв.м.
Площадь второго этажа - 2470,3 кв.м.
Площадь третьего этажа - 2279,2 кв.м.
Площадь четвертого этажа - 1825,9 кв.м.
Высота здания 17,4 м.

Фундамент - крупные железобетонные блоки
Стены - шлакоблочные
Перегородки - кирпичные
Перекрытия - железобетонные
Крыша - мягкая кровля
Полы - бетонные
Внутренняя отделка - штукатурка
Отопление - центральное
Водопровод - центральный
Вентиляция - естественная (Сцена - принудительная с ручным режимом переключения)

Горючая среда: Горючая нагрузка помещений - деревянная мебель, сцена - деревянная коробка, занавеси.

Год постройки: 1989-1990г.г.

Сведения о нахождении людей на декларируемом объекте (дневное время):

Сотрудников -по штатному расписанию 194 чел.

Максимальное количество людей при проведении массовых мероприятий - 1500 человек, включая вместимость зала - 450 человек.

В ночное время осуществляется дежурство сторожами в количестве 2-х чел.

3.2. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТА ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

3.2.1. Проходы, проезды и подъезды к объекту. Источники противопожарного водоснабжения. Противопожарные расстояния.

Подъезд к зданию декларируемого объекта осуществляется со стороны ул. Красногвардейской. Подъезд свободен для проезда пожарной техники, содер-

жится в исправном состоянии, а зимой очищается от снега и льда (п.23 ППБ 01-03; п.2* приложения 1* к СНиП 2.07.01-89*).

Здания декларируемого объекта находится в районе выезда 11 пожарной части по ул. Красногвардейской, 55а. Время прибытия пожарной машины не превышает 10 мин., по дорогам с твердым покрытием, что соответствует предъявляемым требованиям.

Противопожарные расстояния от здания декларируемого объекта до ближайших жилых, общественных и административных зданий, зданий, сооружений и строений промышленных организаций приняты и соответствуют из расчета не менее:

- 6 м - до зданий I, II, III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания СО;
- 8 м - до зданий I, II, III, IV степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С1;
- 10 м - до зданий IV, V степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С2, С3;

3.2.2. Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность.

Здание декларируемого объекта двухэтажное, относится ко 2-й степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1

3.2.3. Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности.

Не требуется. Помещения с нормальными условиями.

3.2.4. Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций.

Пределы огнестойкости строительных конструкций приняты (не менее):

Степень огнестойкости здания	Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее						
	Несущие элементы здания	Наружные не- несущие стены	Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами)	Элементы бесчердачных покрытий		Лестничные клетки	
				Настилы (в том числе с утеплителем)	Фермы, балки, прогоны	Внутренние стены	Марши и площадки лестниц
II	R 90	E 15	RE1 45	RE 15	R 15	RE1 90	R 60

В здании декларируемого объекта применяются строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости здания и классу их конструктивной опасности.

3.2.5 Ограничение распространения пожара за пределы очага.

Коробка сцены и занавеси обработаны огнезащитными составами. Акты имеются. Сроки обработки выдерживаются.

3.3.6. Пути эвакуации людей при пожаре.

Здание имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей:

- имеется необходимое количество эвакуационных выходов;
- обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы;
- организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Эвакуационные выходы расположены рассредоточено.

Эвакуация людей со второго этажа здания предусматривается по лестничной клетке. Выход из лестничной клетки в предусмотрен в вестибюль и наружу.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода выполняется такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей:

- установлено необходимое количество эвакуационных выходов.
- обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы
- организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Эвакуационные выходы расположены рассредоточено.

Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, из поэтажных коридоров, и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

В полу на путях эвакуации нет перепадов высот менее 45 см и выступов' за исключением порогов в дверных проемах.

Отделка путей эвакуации выполнена облицовочными и отделочными материалами с показателями пожарной опасности не выше, указанных в п.6.25* СНиП 21-01-97*.

3.2.7. Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией.

Помещения декларируемого объекта оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре:

Установлены необходимое количество извещателей пожарных ИП 212-ЗСУ, «Спектрон - 101Н», «СПЭК-2210». Извещатели размещаются под перекрытием на расстоянии не менее 0,5 м. от угла и на расстоянии не менее 1 м. от вентиляционных отверстий общеобменной принудительной вентиляции.

У выходов на высоте 1,5 м. от уровня пола установлены ручные пожарные извещатели ИПР-И в соответствии с требованиями раздела.

Автоматическая пожарная сигнализация и системы оповещения о пожаре и

управления эвакуацией людей имеются во всех помещениях.

В качестве приемно-контрольного прибора используется ППКОП Гранд Магистр» установленный на первом этаже здания за пультом вахтера и защищен от несанкционированного доступа. Круглосуточно осуществляется дежурство персонала. В случае срабатывания пожарной сигнализации оповещение пожарной охраны осуществляется по телефону.

Резервное питание осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи прибора емкостью 24 А/ч и блока бесперебойного питания «СКАТ- 1200» с аккумуляторной батареей емкостью 12 Ач, что обеспечивает питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс не менее 3 ч работы системы в режиме пожарной тревоги.

Договор с обслуживающий организацией имеется. Обслуживание осуществляется 1 раз в месяц.

Указанные системы постоянно содержатся в исправном рабочем состоянии и постоянной готовности (ПП РФ 390, ФЗ-123).

3.2.8.Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты.

Учения, тренировки проводятся согласно планам.

Противодымная защита не установлена (не требуется).

Имеются средства индивидуальной защиты - ватно-марлевые повязки в количестве 1000 штук.

3.2.9.Внутренний пожарный водопровод.

В здании имеется внутренний противопожарный водопровод. Число пожарных стволов в здании -50.

Испытание внутреннего пожарного водопровода проводится. Акт обследования пожарных кранов - соответствует требованиям ПП РФ 390, ФЗ-123

3.2.10. Электрооборудование

Электрооборудование - акт результатов замеров сопротивления изоляции электрооборудования имеется. Требованиям ПУЭ соответствует.

3.2.11. Первичные средства пожаротушения.

Количество, размещение и обслуживание огнетушителей соответствует требованиям ПП РФ 390, ФЗ-123. Оформлен журнал учета огнетушителей.

3.2.12.Организационно-технические мероприятия.

Организован противопожарный режим в здании в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ПП РФ 390, ФЗ-123):

Разработаны организационные документы:

- Приказ об установлении противопожарного режима;
- Инструкция для должностных лиц по действиям в случае возникновения пожара;
- Приказ «О назначении ответственных по пожарной безопасности».

Для эксплуатации здания декларируемого объекта выполнены следующие мероприятия режимного характера:

На объекте разработаны инструкции для персонала о мерах пожарной безопасности.

Все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте.

Приказом руководителя объекта назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных законных требований государственного пожарного надзора.

В помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

Правила применения на территории учреждения открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности.

Приказом руководителя установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе:

-определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

регламентированы:

- действия работников при обнаружении пожара;
- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа, а также назначены ответственные за их проведение. В здании разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре.

В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

Дороги, проезды и подъезды к зданию, используемым для целей пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда.

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов немедленно устраняются.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещенности, количеству, размерам эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.

Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания.

Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивает людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено:

-загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

-устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

-устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах).

-применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости);

-фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

-остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках; заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль, за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

При эксплуатации действующих электроустановок на объекте запрещено:

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать не калиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания,

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивают требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляется два раза в год (весной и осенью).

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав присоединен к крану и стволу. Не реже 2-х раз в год производится перекатка рукавов на новую скатку.

На момент регистрации настоящей декларации объект защиты в основном соответствует требованиям пожарной безопасности.

Настоящую декларацию разработал

Заместитель директора по АХЧ Крюков М.В. _____

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

«30» мая 20 19 г.

М.П.